

惠州大亚湾绿科水质净化有限公司环境保护信息公开

(2019年7月份)



一、企业基本信息：

(一)企业名称：惠州大亚湾绿科水质净化有限公司

(二)地址位置：广东省惠州市大亚湾区澳头镇黄鱼涌田澳背村

(三)法人代表：杨海舸

(四)联系电话：0752-5535105

(五)所属行业：环保行业

(六)公司规模：小型企业

(七)投产时间：2007年12月

(八)经营范围：生活污水处理

(九)质量方针、环境方针：落实科学发展观，贯彻环境经营理念，推行清洁生产，紧密围绕我公司发展规划，以控污减排为中心，改善区域生态环境，促进企业与社会和谐发展。

经营理念：公司立足于环保行业，以高新技术为依托，注重技术、以人为本，以质量为生命，控污减排，改善环境，履行社会责任。

(十)环保投资：按照高标准、高规格的要求，选用国内先进环保设施建设，项目主体投资约5060万元、管网投资约7300万元。为确保污水处理系统稳定运行，公司适时对工艺参数进行调整，加强对设备的定期保养和检修，每年投入的运行维护费用约600万元。

(十一)获得荣誉：2011年5月被广东省环境保护厅评为环保诚信企业（绿牌标示）。

二、环境污染物排放情况：

下表为2019年7月的主要环境污染物排放数据

(一)废水污染物

污染物名称	是否达标排放	排放去向	排放浓度(mg/L)	排放量(吨)	超标超总量情况
悬浮物	达标排放	淡澳河	9	8.55	无
COD	达标排放	淡澳河	20.35	28.49	无

BOD	达标排放	淡澳河	8.6	8.17	无
氨氮	达标排放	淡澳河	1.08	2.49	无
总氮	达标排放	淡澳河	9.89	7.23	无
总磷	达标排放	淡澳河	0.29	0.20	无
石油类	达标排放	淡澳河	ND	0.00	无
动植物油	达标排放	淡澳河	0.10	0.09	无
六价铬	达标排放	淡澳河	ND	/	无
总铬	达标排放	淡澳河	0.005	0.005	无
汞	达标排放	淡澳河	ND	/	无
铅	达标排放	淡澳河	ND	/	无
镉	达标排放	淡澳河	ND	/	无
砷	达标排放	淡澳河	ND	/	无
粪大肠菌群	达标排放	淡澳河	800	/	无
阴离子表面活性剂	达标排放	淡澳河	0.16	0.15	无
烷基汞	达标排放	淡澳河	ND	/	无

备注：1、粪大肠菌群数单位：个/L；

2、COD、氨氮、总磷、总氮为在线的月平均值；

3、“ND”表示未检出

(二) 工业固体废物

类别	工业固体废物名称	产生量(吨)	综合利用量(吨)	送持证单位综合利用量(吨)	处置量(吨)	送持证单位处置量(吨)	是否办理转移联单
一般工业固体废物	污泥	334.6	334.6	334.6	334.6	334.6	是

三、环保设施建设和实际运行情况：

(一) 环保设施建设情况简介：主要收集和處理城镇生活污水，规划占地面积为 10.4 万平方米，设计总规模为 15 万吨/天，服务范围包括澳头老城区、行

政中心区、响水河工业区等区域。项目采用改良型氧化沟+深度处理工艺，主要环保设施包括：粗格栅、细格栅、氧化沟、二沉池、污泥压缩机、高效沉淀池、精密过滤器、紫外消毒机、在线监控仪等。目前处理能力为 3.0 万/天，污水处理设施运行稳定，污水净化处理后达标排放。

(二)实际运行情况：七月份处理生活污水总量为 949678m³，产生污泥量为 334.6 吨，污水处理设施运行正常，污水处理稳定达标排放。

四、突发环境应急预案：

突发环境事件应急预案	
登记部门	惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局
备案时间	2019 年 1 月 16 日
主要内容	大亚湾中心区污水处理厂首期工程突发环境事件风险评估报告； 大亚湾中心区污水处理厂首期应急预案； 大亚湾中西区污水处理厂应急资源调查报告； 突发环境事件应急遇难备案登记表。